



- POZNÁMKY:**
- 1) OCEL TRÍDY S235JR, S355JO, jakost materiálu viz. statický výpočet
 - 2) TRÍDA PROVEDENÍ EXC 2 dle EN 1090-2
 - 3) KONTROLA SVARU: STUPEŇ C DLE ČSN EN ISO 5817
 - 4) POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- NÁTĚROVÝ SYSTÉM MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN ISO 12944-2 - C2/M-10LET-RAL9001
 - 5) PRO PROFILY NOSNÉ KONSTRUKCE DOLOŽIT DOKUMENTY KONTROLY JAKOSTI MATERIÁLU TYPU 2 DLE ČSN EN 10204
 - 6) SPOJBOVÉ PŘÍPOJE NEPŘEDFINITĚ SE SPOUBÝ TRÍDY 8.8
 - 7) PŘÍPADNÉ ÚPRAVY KONSTRUKCE KONZULTOVAT S DODAVATELEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (např. nastavení profilů)
 - 8) KONTROLA OZNAČENÝCH PLECHŮ ULTRAZVUKEM NA ZDOVOJENÍ STUPEŇ S2 DLE ČSN EN 10160
 - 9) PRO PODTLIČI ZAKLADOVÝCH DESEK MUSÍ BYT POUŽITA CEMENTOVÁ ZÁLIVKA, KTERÁ BUDE MÍT MINIMÁLNĚ STEJNOU PEVNOST JAKO ZAKLADOVÝ BETON A BUDE OŠETŘENA PŘÍMĚSEMÍ PRO SNÍŽENÍ VLIVU SMRŠTENÍ
 - 10) STAVĚNÍ ZÁKON §160 UKLÁDÁ ZHOTOVITELI STAVBY POVINNOST PROVÁDĚT STAVBU V SOULADU S OŠETŘENOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, TECHNICKÝM PŘEDPISY A TECHNICKÝMI NORMATIVY. JAKÉKOLIV ZMĚNY PROVEDENÉ OPROTÍ TĚTO VYKRESLOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BYT ODSOUHLAŠENY A ZNOVU POSOUZENY AUTORIZOVANOU OSOUBOU.
 - 11) TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY. DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO ZHOTOVIT A UCHOVÁVAT DLE VYHLÁŠKY 499/2006 SB.

Revize	Datum	Provedl	Popis revize

Odp. proj.: Ing. Vladimír Fekř	Kreslil: Filip Lorenz	Posuzovatel: SKALASIT
Navrhl: Ing. Petr Věšek	Kontroloval: Ing. Petr Věšek	Operativní 328, 000 03 Hradec Králové
Investor: TYCO ELECTRONICS EC TRUTNOV s.r.o.		
Stavba: TYCO Trutnov Hala S		
Měřítko: 1:25 1:20 1:10		
Datum: 10.01.2019		
Typ dokumentace: MD		
Začal: 2016/10		
Číslo výkresu: MD_02		
Revize:		