



- POZNÁMKY:**
- 1) OCEL TRÁBY S235JR, S355J0
  - 2) TRÁDA PŘEVODŮ ENX 2 dle EN 1090-2
  - 3) KONTROLA SVARŮ: STUPEŇ C DLE ČSN EN ISO 5817
  - 4) SVÁRY PŘEVODŮ PRŮBĚŽNÉ, PŘEVÁŽOVANÉ SVÁRY JEN POUŽE POKUD JE VYZNAČENO, TUPE SVÁRY PŘEVODŮ S PROVÁŘENÝM KORENEM.
  - 5) SVÁRY UZÁVÍRAJÍCÍ DŮTE PROFILY PROVĚST JAKO VZDUCHOTĚSNÉ
  - 6) METODA SVAROVÁNÍ: 155.111 DLE ČSN EN ISO 24663
  - 7) ZÁKLADNÍ VÝROBNÍ A FUNKČNÍ TOLERANCE DLE ČSN EN 1090-2, TRÁDA 1
  - 8) SROUBOVÉ SPOJE OTRATIT PODLOŽKOU POD HLAVOU SROUBU I POD MATICI
  - 9) PRO PODLTI ZÁKLADOVÝCH DESEK MUSÍ BYT POUŽITA CEMENTOVÁ ZÁLVKA, KTERÁ BUDE MÍT MINIMÁLNĚ STEJNOU PEVNOST JAKO ZÁKLADOVÝ BETON A BUDE OŠETŘENA PRÁMĚSEM! PRO SNÍŽENÍ VLIVU SMRSTĚNÍ
  - 10) POKRYTOVÁ ÚPRAVA: STUPEŇ PŘIPRAVY POVRCHU P2
  - 11) OTŘESKÁNÍ NA STUPEŇ Sa2.5 dle ČSN ISO 8501
  - 12) POŽADOVANÝ STUPEŇ PROTIKOROZNÍ OCHRANY MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN ISO 12844-C2 - VNITŘNÍ KONSTRUKCE
  - 13) ČSN EN ISO 12944-C3 - VNĚJŠÍ KONSTRUKCE
  - 14) ZÁKROVÉ ZINKOVÁNÍ PONORNĚ MIN. TĚLŠTKA POVLAKU 80mikrometru
  - 15) PŘÍPADNÝ VRCHNÍ NÁTER - RAL 9010 MAT
  - 16) PRO PROFILY NÓGNE KONSTRUKCE DOKLÁŽT DOKUMENTY KONTROLY JAKOSTI MATERIÁLU TYP 2,2 DLE ČSN EN 10204
  - 17) STAVEBNÍ ZÁKON §160 UKLÁDÁ ZHOVITELI STAVBY PŮVĚRNOST PROVÁDĚT STAVBU V SOULADU S OvěřENOÚ PROJEKTOVÝM DOKUMENTACÍ, TECHNICKÝM PŘEDPISY A TECHNICKÝM NŮRMIAMI, JAKEKOLIV ZMĚNY PROVĚDĚNÉ OPROTÍ TĚTO VÝKRESOVĚ DOKUMENTACI MUSÍ BYT ODSOUHLÁŠENY A ZNOVU POSOUZENY AUTORIZOVANOU OSOUBOU.
  - 18) PŘÍPADNĚ ÚPRAVY KONSTRUKCE KONTROLOVAT S DOZVĚTELEM PROJEKTOVĚ DOKUMENTACE (NAPŘ. NASTAVOVÁNÍ PROFILŮ)
  - 19) TATO DOKUMENTACE NEHARŽUJE DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVĚDĚNÍ STAVBY, DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVĚDĚNÍ JE NUTNO ZHOVITAV A UCHOVÁVAT DLE VÝHLÁŠKY 499/2006 SB.

Revize	Datum	Provedl	Kreslil	Popis revize
01	13.11.2024	Ing. Vladimír Fekel		

  

Obj. proj.:	Ing. Vladimír Fekel	Kontrola:	
Název:		Projektant:	
Stavba:		Investor:	Asponon s.
		Forma:	1399 x 841 19 x A4
		Číslo:	150 1:20 1:10
		Typ dokumentace:	MD
		Zakázka:	2020078
		Číslo výkresu:	Reviz.
			MD_12.3

