Bovenaanzicht zool FM.07
1:20



Snede A
1:20



Snede B
1:20



Bovenaanzicht zool FM.08
1:20



Snede C
1:20



Snede D
1:20



Bovenaanzicht zool FM.09
1:20



Snede E
1:20



Snede F
1:20



Bovenaanzicht zool FM.10
1:20



Snede G
1:20



Snede H
1:20



BELASTINGEN:

Zie Belastingsplan: ST-BK-B.01

NOTA:

Inplanting stalen kolommen te coördineren met gevel architect

Plaatdiktes van naspanplaten te bepalen door Interspan

OPMERKING:
extra openingen/ soft spots
technieken te voorzien

LEGENDE

Bekisting

Grondplan	Snede/Detail	Algemeen
TPG betonbalk	TPG betonbalk	Snelbouwsteen
TPG betonwand & kolom	TPG betonwand & kolom	Kalkzandsteen (silicaat)
Prefab betonbalk	Prefab betonbalk	Betonblokken
Prefab betonwand & kolom	Prefab betonwand & kolom	Verborgen structureel element

Plaatwapening

gebruikte afkortingen
- TPG = ter plaatse gestort
- TOC = top of concrete
- BOC = bottom of concrete
- PL = prefab latei
- HR = houten roostering (sector=tuinarchitand)

ALGEMENE NOTA

1. Structurele elementen - algemeen

-Tenzij anders vermeld, kiest de aannemer de prefabklassen voor overspanningen kleiner dan 1,2m.
Het gekozen type wordt uitgewerkt volgens de plaatsingsvoorschriften en richtlijnen van de leverancier.

-Alle muren van 32cm (= 3cm) zijn niet dragend.

-Alle metselwerkwanden gestaakt op welfhuts of platen moeten voorzien worden van muurwapening, om de 60cm in doorlopende lagen. Alle muren van 15cm mogen de bovenliggende welfhuts niet raken en worden bovenaan zijgingsvrijen met een samendrukbare kitlatte. Alle muren op welfhuts of platen slechts te metsen na wegname van de steunen onder de plaat.

-Alle muren van openingen en schachten alsook de vloerpelen zijn te controleren door architect EN uitvoerder.

-Alle parameters van de liftschacht zoals lastthoogten, dimensies schacht en liftputdiepte, zijn te controleren door architect EN uitvoerder.

-Ingewerkte metalen liggers kunnen afstanning geven in het plafond.
Het gebruik van prefabliggers kan afstanning geven in het plafond.
Het gebruik van prefabliggers kan afstanning geven in het plafond en de wand.
Vandaar dient men in de afwerking de nodige maatregelen te nemen.

-Alle staalwerk zal degelijk bescherm/d worden tegen brand door bv. afkleden en tegen roestvorming door bv. galvaniseite. (zie leidenboek)

Kwaliteit beton (tenzij anders vermeld op de plannen):

	bouwelement	positie/ toepassing	sterkteklasse	REI (minuten)	milieuklasse	omgevings-klasse	dekking (mm)
Kuiten/gevel/bouwmuur/atelier	funderingen	vorstgevaar	C30/37	120	XC3+XF1	EE2	35
	kelderplaat	plaat	C30/37	120	XC3+XF1	EE2	35
		predal	C30/37	120	XC3+XF1	EE2	35
	vloeren	opstort	C30/37	120	XC1	EI	25
		isopanering	C50/60	120	XC3+XF1	EE2	30
	wanden	kelder	C30/37	120	XC3+XF1	EE2	30
	kolommen	kelder	C30/37	120	XC3+XF1	EE2	40
	ballen	kelder	C30/37	120	XC3+XF1	EE2	35
	zwin/niet overdekt	plaat/wanden	C35/45	120	XD3+XF4	EE4	50
Kooivgevels	vloeren	predal	C30/37	120	XC1	EI	30
		opstort	C30/37	120	XC1	EI	25
	wanden	binnen	C30/37	120	XC1	EI	30
		buiten	C30/37	120	XC4+XF1	EE3	35
	kolommen	binnen	C30/37	120	XC1	EI	40
		buiten	C30/37	120	XC4+XF1	EE3	40
	balken	binnen	C30/37	120	XC1	EI	30
	terrassen	buiten	C30/37	120	XC3+XF1	EE2	30

B0.03 (xxxxx)
- type
- volgnummer
- verdieping
- constructiedeel:
  - balk (B)
  - kolom (K)
  - wand (W)
  - massief (FM)
  - funderingsbalk (FB)
  - funderingsvoet (FZ)
  - gelamelleerde ligger (GL)

2.1 Vloerplaten ter plaatse gestort

-Vloeren krijgen een topgespel mee van 2mm/m overspanning, behoudens andere richtlijnen leverancier.

-Niet dragende scheidingwanden te metsen na het ontkisten of na het wegnemen van de schoren.

XXX - afkorting vloertype
XX - dikte constructievloer
+X,XX - peil bovenzijde constructievloer in cm

2.2 Prefabricatie

-De dimensionering van de welfhuts zoals ze vermeld wordt op de plannen is louter (indicatief) om aan te geven met welk gewicht is gerekend in de lastenlading.
De uiteindelijke dimensionering van de welfhuts (hoogte, wapening, betonkwaliteit, overspanningsrichting, aantal overspanningen) dient te gebeuren door de welfhuisfirma/leverancier op basis van de draagrichtingen, overspanningen en de belastingen opgelegd/aan bij de (stabiliteits)studie/nota.

-Bij berekening van de doorbuiging + sterkte (dikte) van de welfhuts moet rekening gehouden worden met schachtopeningen en niet dragende binnenmuren op de welfhuts.

-Wapening in de prefabplen en overgespanning in ribbetjesvorm in de prijs van de prefabplen afhankelijk van het lastenboek.

-Voor een goede hechting van de voegwapening dient de bovenzijde van de prefelt breedvezelplaten opgeruwd te worden door topvolbeeld harken (of gelijkwaardig) net het oppervlak na storten.

-Krimpnet dient steeds voorzien te worden in de druklaag van de welfhuts indien niet opgegoven.

-De wapeningsperronlagen voor de prefabien worden per veld gegeven op het plan.

-Legplan ter goedkeuring voor te leggen aan ingenieur EN architect.

-Alle welfhuts/prefabien zijn BENOR gekeurd.

XXX - afkorting vloertype
XX*XX - dikte prefab + dikte druklaag in cm
+X,XX - peil bovenzijde constructievloer in cm

gebruikte afkortingen
- WGB = welfhuts (dikte+druklaag in cm)
- WVS = voorgespannen welfhuts (dikte+ton, druklaag /max. druklaag in cm)
- PDL = predallen (dikte druklaag in cm)
- P+B = potten + balken (dikte + druklaag in cm)

3. Staal

Kwaliteit profielstaal:	S235 (minimum)
Kwaliteit wapeningsstaal	B500S
Boutkwaliteit:	8.8
Laspecificaties:	Keelhoogte voor de lassen is gelijk aan de helft van de dikte/as. met een minimum van 5mm

Macobo-stabo
CONSTRUCTION ENGINEERS
www.macobo-stabo.be
Projectingenieur: Joachim Grochowczak
Projectmodelleur: LS

STABILITEIT
Wapening
Uitvoering

The Wings

Culliganlaan/Kouterveldstraat, 1831 Diegem

Studiebureau
Macobo-Stabo
Kolonel Begaultlaan 1C
3012 Leuven
+32 16 50 81 00
leuven@macobo-stabo.be

Opdrachtgever
Ghelamco Invest
Zwaanhofweg 10
8900 IEPER
057 21 91 14
belgium@ghelamco.com

Architect:
Assar Llox Architects
Lodewijk Mortelmansstraat 9
2610 ANTWERPEN
03 828 09 08
info-llox@assar.com

Aannemer:

Funderingszolen

Type FM.07 t/m FM.10

Index	Datum	Tek.	Omschrijving
	16.04.2021	LS	eerste uitgave
A	23.04.2021	SW/WW	Update na input baretten
B	08.06.2021	SW/WW	Ponswapening toegevoegd
C	30.06.2021	SW/WW	hoogte passen verwijdert

Project nummer:	Plan nummer:	Schaal:
20-00156	ST-WP-F.02	1:20