

STAALSTRUCTUUR

Opp.behandeling: gestraald & geschilderd in lasprimer
en 1 laag zinkdoflaat grondverf in (RAL 9005 zwart)
Montage dmv verzinkte bevestigingen kwal. 8.8sb
Brandverruggend systeem Rf60min (primaire delen)

LICHTSTRAAT POLYCARBONAAT

Type: [2x10mm] polycarbonaat dubbelw, kanaalplaat
Inclusief 2 opengaande delen (3x3M)

STAALSTRUCTUUR - BOVENSTE OVERKRAGING

Opp.behandeling: verzinkt, dienstdoende als direct platdak
Gevelbekleding: alum. verticale latjes met houtlook
Keuze kleur: [MATO 2 semi moods Turner Oak Toffee met zwarte achterplaat]
Plafondbekleding: gemoffelde aluminium platen

DAKDICHTING

Type: PIR dakisolatie + PVC dichting 1.5mm
Dikte PIR dakisolatie:
[Werkplaats - 12cm] [Burelen & showroom - 12cm]
Inclusief: dampscherm, opstanden, daktrechters, spuwers,...
Type bevestiging: mechanisch, behalve showroom, gelijkde bevestiging!

STEELDECK

Type 137-310-930 - 0,88mm dik
Afwerking onderzijde:
[Werkplaats - wit] [Burelen - galva] [Showroom - zwart]
Langse afwerking: galva doortrapprofielen

STALEN SANDWICHPANELEN

Type: 15cm dikte - ZICHTBARE bevestiging EI-120
Buitenzijde: gelinieerd - interieurcoating 15µ
Binnenzijde: gelinieerd - interieurcoating 15µ

BRANDW POORT

EI-60

DUBBELE DEUR

EI-60

HANDTEKENING TER GOEDKEURING

Graag vragen wij u de plannen aandachtig te bekijken om zo te zien of er vragen of opmerkingen zijn.

Indien er geen verdere opmerkingen zijn, graag uw handtekening ter goedkeuring a.u.b.

Bij overleg 30/1 is staal hoofdconstructie nieuwbouw goedgekeurd.

Bij overleg 12/2 dienen de IPE kolommen aangepast te worden naar ronde kolommen 273mm.

Bij nazicht 14/2 fries aan bestaande gebouw links helemaal aan te passen.

Vanaf 20/2 nieuwbouw Oké voor productie

Handtekening is noodzakelijk voor opstart productie- en bestelproces project.

5	5	Uitvoeringstekening updaten na uitvoering	05.05.2025	BG
4	4	Aanpassingen doorgegeven via mail 14/2/2025	20.02.2025	BG
3	3	Aanpassingen besproken tijdens overleg 12/2/2025	13.02.2025	BG
2	2	Tekening ter voorlegging op 12 februari	12.02.2025	BG
1	1	Tekening ter voorlegging op 30 januari	30.01.2025	BG
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum	Tek.

Werk:	Getekend: BGevaert
Nieuwbouw showroom met werkplaats	Datum: 05.05.2025
Onderwerp:	Schaal: zie aanzicht
GK_Werkplaats en gang_3D	

Opdrachtgever:	Tekla Structures
Alpha Motorhomes	
Kapelanielaan 1, 9140 Temse	

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: , buiz*** volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) XY, EN OF MINIMAAL volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
Lassen HALVE PLAATDIKTE EN RONDOM AFLASSEN TENZIJ ANDERS VERMELD, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN 10157

Europark Zuid 5 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 766 7150 Fax 03 766 7155 info@macallaeyeys.be www.macallaeyeys.be / Krachtig staaltje metaal	Project: 24-105 AMT Tekening: G [5] Status:	Formaat: A1
---	---	----------------