ingeladen referentiemodellen:
20250915 - dnp te arnhem -  - meting 3e verdieping.dwg
20251105 - dnp te arnhem - renssenstraat - meting 3e verdieping.dwg
I05-HGT-RS-V3-02_G106466.dwg
I05-HGT-RS-V3-01_G106466.dwg
I05-Zijkant vloer as 7-01_G106466.dwg
I05-Gevel Rennsestr as7 tbv Staal van EE-03_G106466.dwg

1-laags poedercoatsysteem volgens NEN 5254 in RAL 9002 (grijswit)
laagdikte minimaal 64 micron en nominaal 80 micron

bestaande wapening dient intact te blijven!

Fabricage volgens NEN-EN 1090-2
Uitvoeringsklasse: EXC2
Functionele tolerantie klasse: 1

| Revisie | Revisie datum | Revisie omschrijving |
|---|---|---|
| 2 | 29.01.2026 | DEFINITIEF |
| 1 | 03.12.2025 | TER GOEDKEURING |
| 0 | 07.11.2025 | TER CONTROLE |

VANEE STAALSPECIALISTEN
WWW.VANEESTAAL.NL

| | |
|---|---|
| Project: | De Nieuwe Post Arnhem |
| Opdrachtgever: | Heijmans Utiliteit |
| Architekt: | Kraaijvanger |
| Constructeur: | IMD |

Onderdeel:
STAALOVERZICHT
4E VERDIEPING BOVEN DE VLOER
RENSSENSTRAAT

Tenzij anders vermeld:
Lassen (dubbel/enkel):
S235: A=0.4*t
S275: A=0.4*t
S355: A=0.5*t
S235: A=0.8*t
S275: A=0.8*t
S355: A=0.9*t
Materiaalkwaliteit: S235JR
Boutkwaliteit: 8.8 TVZ
Projectie:

| Fases: | |
|---|---|
| Subnr. | Fase |
| NVT | 0 |

CE
1231-CPR-1090-1-2013-A-197

| | |
|---|---|
| Engineer: | JV |
| Formaat: | 1189x841 |
| Schaal: | 1:10 1:50 |

Projectnr.: 24175
Subnr. 201
Tekeningnr.: G [14]